



Mark- och miljödomstolen

Vid Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Sydkraft Hydropower AB ansökt om ändrad vattenhushållning vid Edsele vattenkraftverk i Faxälven, Sollefteå kommun. Kraftverkets turbiner har idag en teknisk turbinvattenföring om 270 m³/s, men det finns en legal begränsning till 240 m³/s under tid då korttidsreglering sker uppströms Ramsele kraftverk. Ändringen består i att möjliggöra en vattenavledning mellan 50 och 270 m³/s under tider då korttidsreglering sker uppströms Ramsele. Syftet med den ändrade vattenhushållningen vid Edsele är att anpassa vattenföringen till övriga kraftverk på älvsträckan. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in skriftligen **senast den 26 augusti 2025**.

Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid. Målet kan komma att avgöras utan huvudförhandling.

Synpunkter skickas till Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 708, 831 28 Östersund eller via e-post mmd.ostersund@dom.se. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 1666-25.

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Sollefteå kommun, Kommunkansliet, kommunhuset, Djupövägen 3, Sollefteå, tel. 0620-68 20 00

Kallelser och andra meddelanden införs i Tidningen Ångermanland och Nordsverige.